



#### Uwagi:

1. Piony grzejne usytuować z bruzdzie ściiennej w otulinie izolacyjnej i zakończyć zaworem kulowym z automatycznym odpowietrznikiem. Dostęp do zaworów wykonać poprzez montaż kratki wentylacyjnej.  
W bruzdach ściennych na pionach montować punkt stały i po 2 punkty przesuwne
2. Zamurować wnęki podokienne w pomieszczeniu nr 21, 25 z wytykowaniem, nałożeniem struktury gipsowej.
3. Gałazki grzejnikowe na piętrze montować w bruzdach ściennych w otulinie izolacyjnej
4. Każdy grzejnik wyposażać w głowicę termostaticzną i zawór odpowietrzający
5. Wykonawca przed dokonaniem zamówienia grzejników sprawdzi możliwość ich montażu w poszczególnych pomieszczeniach.

Inwestor	Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach	
Adres inwestycji	ul. Św. Anny 36 Brzeziny	
Opracowanie Małgorzata Pelka		
Skala	1 : 100	Data: wrzesień 2011
Przedmiot rysunku: Projekt Rzut I piętra - inst. c.o.		3